

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Тульской области
(Управление Роспотребнадзора по Тульской области)

Новомосковский территориальный отдел

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений

(вид документа)

«21» 02 2022г.
(дата)

№ 43

г. Новомосковск
(место составления)

Новомосковский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской области, Тульская область, г.Новомосковск, ул.Свердлова, д.42.

(место выдачи предписания)

Ведущий специалист-эксперт Новомосковского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тульской области Шитова Галина Викторовна
(должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего предписание)

установлены факты нарушения обязательных требований:

1. В журнале бракеража готовой пищевой продукции и гигиеническом журнале не заполняются все столбцы (отсутствуют подписи всех членов бракеражной комиссии, подписи сотрудников пищеблока) (нарушены п.п. 2.22, 8.1.10 СанПиН 2.3/ 2.4.3590-20).
2. Потолок в учебных кабинетах и рекреации на 4-м этаже имеет следы протекания, местами отпадает штукатурка, имеются трещины (нарушен п. 2.5.3 СП 2.4. 3648-20),
3. В кабинете № 7 стены имеют отделку, не допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (обои), полы имеют дефекты и повреждения (местами порван линолеум) (нарушены п.п. 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20),
4. Требуется замена ученической мебели в кабинете №7 (покрытие стульев и столов имеет дефекты и повреждения) (нарушен п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20).

(указать сведения об установленных юридически значимых фактах и указать нормы обязательных требований, которые были нарушены)

Предписание выдано:

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению "Средняя общеобразовательная школа №5", Тульская область, г. Донской, ул. Горького, д 9

(сведения о лице, которому выдается предписание: наименование и адрес юридического лица, фамилия, имя, отчество и адрес места жительства индивидуального предпринимателя, фамилия, имя отчество должностного лица, должность)

С целью устранения выявленных нарушений обязательных требований **ПРЕДЛАГАЮ:**

(указать отдельные мероприятия по устранению нарушений обязательных требований)

1. Журнал бракеража готовой пищевой продукции и гигиенический журнал заполнять полностью в соответствии с графами.
2. Провести ремонт потолка в учебных кабинетах и рекреации на 4-м этаже с устранением причины протекания.
3. Провести ремонт стен и пола в кабинете № 7.
4. Заменить ученическую мебель в кабинете №7.

Срок исполнения: п.п. 1 – срок исполнения 25.02.2022г., п.п. 2, 3, 4 – срок исполнения 01.02.2023г.

О выполнении предписания сообщить в срок до 26.02.2022г., 02.02.2023г. представив

документы, подтверждающие выполнение предписания письменная информация
(указать перечень документов)

Лицо, проверка которого проводилась, в случае несогласия с выданным предписанием, в течение 15 дней с момента получения предписания может представить в письменной форме возражения в отношении предписания в целом или его отдельных положений (в соответствии с ч.12 ст.16 Федерального закона от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля").

Также предписание может быть обжаловано вышестоящему должностному лицу или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Невыполнение в установленный срок предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль) об устранении нарушений законодательства, в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, а также непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации) о выполнении предписания, в неполном объеме или в искаженном виде, в соответствии со ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, влечет административную ответственность.

Ведущий специалист-эксперт
(наименование должности)

Шитова
(подпись)

Шитова Г.В.
(фамилия и инициалы)

21.02.2022
(дата)

Зигаренко
(подпись)

Зигаренко О.А.
(фамилия и инициалы)

Отметка об отправке предписания заказным письмом:

(число, месяц, год, № квитанции)



Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением МЧС России
от 03.09.2021 № 777

КНМ № 71220061000200808487 от 15.09.2021

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных
(надзорных) мероприятий, QR-код *



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тульской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 21, тел.: (4872) 21-10-30, факс: (4872) 56-87-26

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

ГУ МЧС России по Тульской области

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской

(наименование органа государственного пожарного надзора)

301600, Тульская область, Узловский район, г. Узловая, ул. Володарского, д.1,

тел.:8(48731) 6-02-07 onduzlovaya@yandex.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 66/1/1-5**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается:

**Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
"Средняя общеобразовательная школа №5"**

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения Государственного инспектора Узловского, Киреевского районов и г. Донской Тульской области по пожарному надзору, исполняющего обязанности начальника ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области, майора внутренней службы Ерзаулова Алексея Александровича № 66 от 29.08.2022 г.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

в период:

с «01» сентября 2022 г. 16 час. 00 мин.

по «14» сентября 2022 г. 14 час. 00 мин.

проведено: Плановая выездная проверка в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №5" по адресу: 301790, Тульская область, г. Донской, мкр. Северо-Задонск, ул. Горького, д. 9.

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовали представители контролируемого лица:

Директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» Зигаренко Ольга Анатольевна
(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Не обеспечена ширина эвакуационного выхода не менее 1,2 м в правом и левом крыле.	п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" Свод правил от 19.03.2020 г.	14.08.2023	
2.	Не обеспечена ширина второго эвакуационного выхода не менее 1,2 м из столовой.	п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" Свод правил от 19.03.2020 г.	14.08.2023	
3.	Двери лестничных клеток, ведущие в общие коридоры, не обеспечены приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах.	п. 24 «Правила противопожарного режима в РФ» (утверждены Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.); СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	14.08.2023	
4.	Здание школы не обеспечено выходами из лестничных клеток в чердачное помещение через противопожарные двери 2-ГО типа.	ст. 88, Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.7 СП 4.131.30.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	14.08.2023	
5.	Под лестничной клеткой организовано кладовое помещение	п. 16 к «Правила противопожарного режима в РФ» (утверждены Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г.	14.08.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Предписание для исполнения получил (а):

Директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5»

Зигаренко Ольга Анатольевна

14.09.2022 г.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Государственный инспектор Узловского, Киреевского районов и г. Донской по пожарному надзору, исполняющий обязанности начальника ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области,
майор внутренней службы
Ерзаулов Алексей Александрович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

